



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Кари"

E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел./факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnyk@mail.ru

г. Новокузнецк

« 12 » сентября 2013 г.

12 час. 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№ 184

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Веры Соломиной, 12А; ул. Веры Соломиной, 14; ул. Веры Соломиной, 20

(место проведения проверки)

на основании: во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Новокузнецка по пожарному надзору от 23 июля 2013 года № 184,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: ГОУ СПО «Новокузнецкое У (Т) ОР»

(плановая/внеплановая, документарная/выездная наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – если имеется индивидуального предпринимателя))

Дата и время проведения проверки:

«06» сентября 2013 г. с 14 час. 00 мин до 12 час. 00 мин. «12» сентября 2013 года .

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД г. Новокузнецка, УНД ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)

(заполняется при проведении выездной проверки)

Передано по факсу 08.08.2013 года в 14 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Гилева Елена Васильевна государственный инспектор

г. Новокузнецка по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГОУ СПО «Новокузнецкое У (Т) ОР»

Судьина Л.Н., зам. директора по хоз. части Воробьев Ю.К., инженер по ОТ И ТБ Бурдина Г.Н.

О проверке директор Судьина Л.Н. уведомлена в установленном порядке, копия распоряжения вручена 08.08.2013 г.

В ходе проведения проверки:

1. Предоставлены документы:

- приказ № 371/1 от 13.08.13г. «О назначении ответственного за ПБ» ответственными являются зам. директора по хоз. части Воробьев Ю.К., инженер по ОТ и ТБ Бурдина Г.Н.;
- предоставлена справка от 03.09.13г. о проведении п/п инструктажа с сотрудниками в кол-ве 180 чел.;
- предоставлен приказ № 367 от 13.08.2013г. «О назначении ответственного за ПБ»;
- предоставлен приказ № 373 от 13.08.13г. «Об утверждении добровольной пожарной дружины»;
- предоставлен приказ № 365 от 12.08.13г. «О подготовке к осенне-зимнему сезону 2013-2014г.»;
- предоставлены протокола определения качества огнезащитных обработок деревянных конструкций крыш № 3-1-1166; № 3-1-1167; № 3-1-1168 от 23.05.13г.;
- предоставлен договор № 49-П/13-ТО на тех обслуживание АУПС и СОУЭ от 01.01.13г.;
- копии актов проверок работоспособности АУПС и СОУЭ от 29.07.13г.; 30.07.13г.; 31.07.13г.;
- предоставлен акт отработки плана эвакуации от 29.08.13г.;
- предоставлены протокола проверки сопротивления изоляции, кабелей и обмоток электрических машин № 388; № 389; № 390 от 19.10.12г.;
- предоставлены договора подрядов № 72-12 от 01.07.12г.; № 57-11 от 15.12.11г.; № 74-13 от 01.07.13г. на монтаж эвакуационного освещения;
- предоставлена декларация пожарной безопасности от 12.02.13г. № 32431367-ТО-00259;
- предоставлено удостоверение № 10 от 24.01.12г. о прохождении ПТМ;
- предоставлено удостоверение на Бурдину Г.Н. от 29.09.10г. об обучении ГОУДПО по ГО и ЧС.;
- тех. паспорта на здания по ул. В.Соломиной, 12А; 14; 20;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 1034217003952 от 03.10.2012г.;
- устав с изменениями от 2012г.;
- приказ № 24-к от 29.08.2011г. «О назначении Судьиной Л.Н. на должность директора ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР»;
- свидетельство о гос. регистрации права от 18.12.12г.;

Проверено знание персонала требований пожарной безопасности (директора ГОУ СПО «Новокузнецкое У (Т) ОР» Судьиной Л.Н., зам. директора по хоз. части Воробьева Ю.К., инженера по ОТ и ТБ Бурдиной Г.Н.) – знания удовлетворительные.

(указывается перечень предоставленных документов, выполнение /соблюдение режимных мероприятий, **подробная** описательная часть по допущенным нарушениям, сведения о выполненных мероприятиях, сведения о проверке знаний персоналом требований ПБ)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не обеспечено наличие на дверях помещений эл. щитовых, вентиляционных, складов назначения обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона	Ст. 4; ст. 151 Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.08. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» постановление правительства № 390 от 25.04.2012 года.	Инженер по ОТ и ТБ ГОУ СПО «Новокузнецкое У(Т)ОР» Бурдина Г.Н.


	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
	Учебный корпус по ул. В.Соломиной,14		
2.	Не обеспечена исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода	Ст. 4; ст. 151 Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.08. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 55 ППР № 390 от 25.04.2012 года	Зам. директора ГОУ СПО «Новокузнецкое У(Т)ОР» Воробьев Ю.К.
3.	Помещение эл.щитовой не обеспечено противопожарной дверью с пределом огнестойкости EI 30.	ст.4,ч.3,4,ст.151 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.08г; п.1.82 Строительные нормы и правила Российской Федерации «Общественные здания и сооружений (СНиП 2.08.02-89*); п.6.8.19 «Свод правил» 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП.	Инженер по ОТ и ТБ ГОУ СПО «Новокузнецкое У(Т)ОР» Бурдина Г.Н.
4.	В кабинетах зам.директора по АХЧ используется временная электропроводка.	Ст. 4; ст. 151 Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.08. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 42 з ППР № 390 от 25.04.2012 года	Зам. директора ГОУ СПО «Новокузнецкое У(Т)ОР» Воробьев Ю.К.
	Общежитие по ул. В.Соломиной,20		
5.	Руководитель не обеспечил наличия средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.	ст. 4; ст. 151 Федеральный закон ФЗ-123 от 22.07.08. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8 Правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390	Инженер по ОТ и ТБ ГОУ СПО «Новокузнецкое У(Т)ОР» Бурдина Г.Н.
	Спортивное сооружение по ул.В.Соломиной,12а		
6.	Помещение эл.щитовой не обеспечено противопожарной дверью с пределом огнестойкости EI 30.	ст.4,ч.3,4,ст.151 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.08г; п.1.82 Строительные нормы и правила Российской Федерации «Общественные здания и сооружений (СНиП 2.08.02-89*); п.6.8.19 «Свод	Инженер по ОТ и ТБ ГОУ СПО «Новокузнецкое У(Т)ОР» Бурдина Г.Н.

		правил» 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП.	
7.	В подсобном помещении возле гардероба используется временная электропроводка.	Ст. 4; ст. 151 Федеральный закон Ф3-123 от 22.07.08. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 42 з «ППР»	Зам. директора ГОУ СПО «Новокузнецкое У(Т)ОР» Воробьев Ю.К.
8.	В помещении теплового узла 1-го этажа используется временная электропроводка.	Ст. 4; ст. 151 Федеральный закон Ф3-123 от 22.07.08. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 42 з «ППР»	Зам. директора ГОУ СПО «Новокузнецкое У(Т)ОР» Воробьев Ю.К.
9.	В помещении эл. щитовой не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями.	Ст. 4; ст. 151 Федеральный закон Ф3-123 от 22.07.08.; п. 22 ППР № 390 от 25.04.2012 года.	Инженер по ОТ и ТБ ГОУ СПО «Новокузнецкое У(Т)ОР» Бурдина Г.Н.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не требуется**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля: Нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- предписание органа государственного контроля (надзора) от 12.09.2013 г., № 184/1/92;
- копия постановления об административном правонарушении д/л по ст.20.4 п.1 КоАП РФ от 12.09.2013 г. № 288 ;
- копия постановления об административном правонарушении д/л ст.20.4 п.3 КоАП РФ от 12.08.2013 г. № 289 ;

;

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

12 сентября 2013 г.



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____