



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел. 58-06-00, факс 36-83-61, телегайн 215 171 "Карн"

E-mail: kamsmchs42@mail.ru; gugo@kemtcl.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел./факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05

E-Mail: gpnnvk@mail.ru

г. Новокузнецк

«21» февраля 2014г.

14 часов 00 минут

АКТ

проверки органом государственного контроля (надзора)

юридического лица № 16

«10» февраля 2014 г., с 14 часов 00 мин. до 14 часов 00 мин. 21 февраля 2014 г. по адресу:

(место проведения проверки)

Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. В.Соломиной, 12а, ул. В.Соломиной, 14, ул. В.Соломиной, 20, на основании: во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Новокузнецка по пожарному надзору, Потапова Андрея Геннадьевича, от 27 января 2014 года № 10, проведена внеплановая выездная проверка в отношении Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва».

Продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Акт составлен: ОНД г. Новокузнецка УНД Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Судьина Любовь Николаевна 30 января 2014 г., 12 часов 00 минут

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Дощук Валентина Васильевна, государственный инспектор г. Новокузнецка по пожарному надзору.

Юридическое лицо Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» о проведении внеплановой выездной проверки уведомлено в установленном порядке, копия распоряжения и уведомление 30.01.2014 г. вручены под роспись законному представителю юридического лица, Судьиной Л.Н.

При проведении проверки присутствовали: директор Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» Судьина Любовь Николаевна, инженер ОТ и ТБ Бурдина Галина Николаевна, заместитель директора по хозяйственной части Воробьев Юрий Капитонович.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» состоит из трех корпусов. Имущество находится в оперативном управлении ГОУ СПО «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва».

Учебный корпус ул. В. Соломиной, 12а

Отдельно-стоящее 2-х этажное здание 1978 года постройки. Фундамент железобетонный блочный на свайном основании. Наружные стены кирпичные. Перегородки кирпичные и деревянные. Междуэтажное и чердачное перекрытия железобетонные. Кровля мягкая. Полы бетонные мозаичные, деревянные. Отопление от ТЭЦ, водопровод центральный,

электроснабжение централизованное. Вентиляция естественная. Подвал отсутствует. Класс функциональной пожарной опасности Ф.4.1. в здании имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в исправном состоянии, акт проверки работоспособности от 27 января 2014 г., обслуживающая организация ООО «Системы охранной организации». Имеются первичные средства пожаротушения, а именно огнетушители ОП-5 по 2 шт. на каждом этаже. Со 2-го этажа 2 эвакуационных выхода через лестничные клетки. С 1-го этажа 3 эвакуационных выхода непосредственно наружу. Эвакуационные выходы свободны, направление открывания дверей по направлению выхода из здания.

Общежитие ул. В. Соломиной,14

Отдельно-стоящее 2-х этажное здание 1947 года постройки. Фундамент шлакоблочный. Наружные стены кирпичные. Перегородки кирпичные и деревянные. Междуэтажное и чердачное перекрытия деревянные. Кровля шиферная по деревянной обрешетке. Полы деревянные. Отопление от ТЭЦ, водопровод центральный, электроснабжение централизованное. Вентиляция естественная. Подвал отсутствует. Класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1. В здании имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в исправном состоянии, акт проверки работоспособности от 27 января 2014 г., обслуживающая организация ООО «Системы охранной организации». Имеются первичные средства пожаротушения, а именно огнетушители ОП-5 по 2 шт. на каждом этаже. Со 2-го этажа 2 эвакуационных выхода через лестничные клетки. С 1-го этажа 2 эвакуационных выхода непосредственно наружу. Эвакуационные выходы свободны, направление открывания дверей по направлению выхода из здания.

Спортивное сооружение ул. В. Соломиной,20

Отдельно-стоящее 2-х этажное здание 1951 года постройки. Фундамент бетонный ленточный. Наружные стены кирпичные, шлакоблочные. Перегородки кирпичные, шлакоблочные, гипсокартонные. Междуэтажное и чердачное перекрытия деревянные и железобетонные. Кровля металлическая по деревянной обрешетке. Полы дощатые, из линолеума и керамической плитки. Отопление от ТЭЦ, водопровод центральный, электроснабжение централизованное. Вентиляция естественная. Подвал отсутствует. Класс функциональной пожарной опасности Ф.1.1. В здании имеется автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в исправном состоянии, акт проверки работоспособности от 27 января 2014 г., обслуживающая организация ООО «Системы охранной организации». Имеются первичные средства пожаротушения, а именно огнетушители ОП-5 по 2 шт. на каждом этаже. Со 2-го этажа 2 эвакуационных выхода через лестничные клетки. С 1-го этажа 3 эвакуационных выхода непосредственно наружу. Эвакуационные выходы свободны, направление открывания дверей по направлению выхода из здания.

В ходе проведения проверки выявлено нарушение требований пожарной безопасности: п. 22 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, а именно:

не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями, в помещении электропитания спортивного сооружения.

За допущенное нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ привлечено должностное лицо заместитель директора по хозяйственной части Воробьев Юрий Капитонович, составлен протокол об административном правонарушении от 13.02.2014 г. № 32, вынесено постановление о наказании в виде штрафа в размере 6100 рублей. Нарушение требований пожарной безопасности устранено в ходе проверки.

В ходе проверки установлено, что предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 12.09.2013 г. № 184/1/92 выполнено в полном объеме.

В ходе выборочной проверки знания правил пожарной безопасности (порядок действий при пожаре, правила обращения с огнетушителями, телефон вызова пожарной охраны) были опрошены:

- заместитель директора по хозяйственной части Воробьев Юрий Капитонович, знания удовлетворительные, опрошенный умеет пользоваться огнетушителями, в соответствии с инструкцией знает порядок действий при возникновении пожара, знает номера телефонов вызова пожарной охраны;
- вахтер Шелкачева Надежда Михайловна, знания удовлетворительные, опрошенный умеет пользоваться огнетушителями, в соответствии с инструкцией знает порядок действий при возникновении пожара, знает номера телефонов вызова пожарной охраны;
- вахтер Котова Ирина Михайловна, знания удовлетворительные, опрошенный умеет пользоваться огнетушителями, в соответствии с инструкцией знает порядок действий при возникновении пожара, знает номера телефонов вызова пожарной охраны;
- инженер по ОТ и ПБ Бурдина Галина Николаевна, знания удовлетворительные, опрошенный умеет пользоваться огнетушителями, в соответствии с инструкцией знает порядок действий при возникновении пожара, знает номера телефонов вызова пожарной охраны;

2. Нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами **не выявлены.**


№№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не требуется**


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Копия протокола об административном правонарушении от 13.02.2014 г. № 32;

копия постановления по делу об административном правонарушении от 13.02.2014 г. № 32;

Подписи лиц, проводивших проверку:  
М.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Суровская Любовь Николаевна 21.02.2014 г. 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного

директор ГСУ СПО "Ижевское управление (техническое) системы
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) ского резерва"

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица(лиц) проводивших проверку)